



REMEDIATION RADON

CELLES SUR BELLE (79)



Date du chantier : 30/10/2013

DEPISTAGE RADON

- Rapport de dépistage réalisé par la **CRIIRAD** durant 90 jours du 26/10/2011 au 24/01/2012
- Activité volumique mesurée :
 - Cave : **2133 Bq/m³**
 - Séjour : **572 Bq/m³**
 - Chambre : **459 Bq/m³**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de la maison par la mise en œuvre d'un système d'insufflation dans le logement
- Dilution du taux de radon de radon dans l'air de la cave par mise en œuvre d'une ventilation mécanique

MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Le particulier dispose de 2 appareils de mesures électroniques type Ramon 2.2
- Mesures régulières avec ces 2 appareils dans les différentes pièces de la maison
- Activité volumique mesurée **< 400 Bq/m³**