



REMIEDIATION RADON

Ecole maternel dans le 56



Date du chantier : 07/10/2015

DEPISTAGE RADON

- Activité volumique mesurée : **>400 Bq/m³**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression des bâtiments de l'école
 - Mise en œuvre de deux systèmes d'insufflation
 - Installations dans le bâtiment et insufflation en 2 points



MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Mesure après chantier :
 - Mesure de contrôle réalisée en hiver