



REMIEDIATION RADON

Maison individuelle à Nantes (44)



Date du chantier : 29/10/2015

DEPISTAGE RADON

- Activité volumique mesurée > **400 Bq/m³**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de la maison
 - Mise en œuvre d'un système d'extraction

MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- La mesure de contrôle sera réalisée en hiver