



REMIEDIATION RADON

MAISON INDIVIDUELLE A VELIZY VILACOUBLAY(78)



Date du chantier : 07/07/2015

DEPISTAGE RADON

- Mesure réalisée par un appareil de mesure électronique type Alfa Guard de chez Saphymo
- Activité volumique mesurée > **450 Bq/m3**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de la maison
 - Mise en œuvre d'un système d'insufflation
 - Installation dans les combles avec insufflation de type répartie (insufflation dans les chambres et dans le séjour)
 - Conservation du système VMC existant pour garantir un balayage de l'air optimal

MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Prochaine mesure prévue en hiver